

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Калужской области»**  
**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Юридический и фактический адрес:  
248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,  
телефон/факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru,  
http://40.rosпотребнадзор.ru/center/  
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001



Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (центра)  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.  
Срок действия до 17.05.2018 г.

**ПРОТОКОЛ №2141-О от 24 ноября 2016 года**

**измерений физических факторов неионизирующей природы**

**Дата и время проведения измерений:** 24.11.2016 года, с 09.30 ч. до 09.50ч.

**Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:** МБУК «Калужский дом музыки», г.Калуга, ул.Кирова, д.6

**Цель проведения измерений:** на соответствие требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**Основание для проведения измерений:** поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области №05/887гз от 11.11.2016г.

**Представители, присутствующие при измерениях:** зам. директора по АХР Гришин А.Н.  
**Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке приборов:**

№ п/п	Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			Номер	Дата	
1	2	3	4	5	6
1	Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»	08619	2/20718	23.12.2015г.	23.12.2016г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

**Источники физических факторов и их характеристики:** Люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы

**Замеры проведены при закрытых жалюзи.**

**Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:** измерения проведены в картинной галерее, репетории, административном помещении. Напряжение сети: в начале измерений 225В, в конце измерений 223В (отклонение напряжения сети от номинального составляет менее 5%)


**Результаты измерений:**

наименование места измерения, измеряемый параметр	единица измерения	результаты измерения	неопределенность измерений для уровня доверия (0,95)	допустимые уровни
1.	2.	3.	4.	5.
Искусственное освещение -картинная галерея при общем освещении	ЛК	310	± 28,64	300
Искусственное освещение-репеторий, при общем освещении	ЛК	480	± 44,34	300
Искусственное освещение-административное помещение (кабинет директора), при общем освещении	ЛК	350	± 32,33	300


**Дополнительные сведения:** В протоколе указаны минимальные из измеренных значений с оценкой неопределенности измерений с вероятностью 0,95



измерения провел:  
пом врача ОКГ

 Устинова В.Н.

руководитель ИЛЦ  
зам. главного врача

 Дичковский Л.И.  
М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Калужской области»**

Юридический и фактический адрес:  
248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,  
телефон/факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru,  
http://40.rosпотребнадзор.ru/center/  
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Аттестат аккредитации органа  
инспекции на соответствие ГОСТ Р  
ИСО/МЭК 17020-2012 № RA.RU.710043  
выдан Федеральной службой по  
аккредитации 25 июня 2015 г.,  
дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 21 мая 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Калужской области», руководитель органа инспекции

Л.В.Овсянникова

М.П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу №2141-О от 24.11.2016 года  
измерений физических факторов неионизирующей природы

**Заявитель:** Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области г.Калуга, ул.Чичерина, д.1 А

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора № 05/887Гз от 11.11.16 г.

**Состав экспертных материалов:**

- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №2141-О от 24.11.16г.

**Установлено:**

Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г. срок действия до 17.05.2018 г.) проведены измерения освещенности в картинной галерее, репетории, административном помещении (кабинете директора) МБУК «Калужский дом музыки» г.Калуга, ул.Кирова, д.6.

В МБУК «Калужский дом музыки» используются люминесцентные и энергосберегающие лампы.

В протоколе указаны минимальные из измеренных значений с оценкой неопределенности измерений с вероятностью 0,95

**Заключение:**

на момент проведения измерений искусственная освещенность в картинной галерее, репетории, административном помещении (кабинете директора) МБУК «Калужский дом музыки» отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**Эксперт:**

Зам. зав.отдела обеспечения санитарно-  
гигиенического и эпидемиологического надзора

Сертификат эксперта №21/1-0649 от 06.05.2013г ,действителен до 05.05.2018г.

М.Н.Хинцинская